



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/072/2906/2017

Законному представителю
юридического лица
Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 1
«Ручеек» п. Осиновый Мыс
(полное наименование юридического лица, ОГРН,
индивидуального предпринимателя)

« 13 » октября 2017 г.
(дата составления предписания)

663457, Россия, Красноярский край,
Богучанский район, п. Осиновый Мыс,
ул. Береговая, 16.

(место нахождения юридического лица)

Мной, Шичевым Денисом Викторовичем - главным государственным инспектором Ангарского территориального отдела Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период с 18 сентября 2017 г. до 13 октября 2017 г., на основании распоряжения № 2906-р/кр от 30.08.2017 г. и о. заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П. Я. Германа, была проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2017 год в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Ручеек» п. Осиновый Мыс; ИНН 2407010863.

(Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных нарушений, зафиксированных в Акте проверки Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Ручеек» п. Осиновый Мыс № 13/072/2906/2017 от 13.10.2017 г., на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 г № 249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Лицу, ответственному за электрохозяйство и его заместителю пройти проверку знаний в органах государственного энергетического надзора.	п.1.4.28 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	17.09.2018г.
2.	Для обслуживания объектов подготовить персонал, либо заключить договор со специализированной организацией.	п.1.2.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	17.09.2018г.
3.	Выполнить мероприятия программы энергосбережения в части 3. «Реализация проектов по энергосбережению» п. 3.3 Замена оконных блоков на окна ПВХ.	Ст. 25 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".	17.09.2018г.
4.	Привести в соответствие с требованиями действующих правил акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек» п. Осиновый Мыс и энергоснабжающей организацией.	п.1.8.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	17.09.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 663439,

Красноярский край Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 122А.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а): Заведующая МКРОУ ФАП с. Вуши и с. Сельский Мош. Жу Попова Елена Геннадьевна

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:
 Главный государственный инспектор
 Ангарского территориального отдела
 Енисейского управления Ростехнадзора:
 (Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)



Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Заведующая МКРОУ ФАП с. Вуши Жу Попова Елена Геннадьевна

" 13 " октября 2017 г.

Жу
 (подпись)

Юрическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Входимый с 11 от 16.10.2017

Заведующая МКРОУ Жу

1/Попова Е.Г.

